

Zawiercie, dnia 21.01.2020 r.

MOPS Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47

dotyczy : postępowania na wykonanie zadania :

**„Prace remontowe ogólnobudowlane oraz modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu użytkowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Paderewskiego 63 w Zawierciu w ramach projektu p.t. :**

**Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – II etap”**

W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu informuję, że do postępowania ogłoszonego na [www.bip.mopszawiercie.pl](http://www.bip.mopszawiercie.pl) nr MOPS/ ZP/1/2020 o nazwie j.w. wpłynęły pytania o następującej treści :

L.p.	treść zapytania	treść udzielonej odpowiedzi
1	W przedmiarze znajdują się ościeżnice – 8 szt. a drzwi wewnętrznych do zamontowania jest 9 .	Zamawiający informuje, że w Erracie nr 01 do Projektu nr 0.606.19.01 zamieszczonej w dniu 08.01.2020 r. na stronie <a href="http://www.bip.mopszawiercie.pl">www.bip.mopszawiercie.pl</a> <b>jest korekta</b> – drzwi wewnętrznych jest 8 sztuk, jak na rzutach i w przedmiarze.
2	Czy WC dla niepełnosprawnych ma być zabudowany stelażem czy mają być zamontowane misy stojące ?	Zamawiający wymaga – muszli stojących kompakt z odpływem tylnym, o wysokości 46-48 cm i jak najmniejszej głębokości /np.: 70 cm./
3	Jaką wielkość ma mieć umywalka dla niepełnosprawnych ?	Zamawiając informuje, że głębokość umywalki nie może przekraczać 40 cm – <u>z powodu braku miejsca.</u>
4	Czy do umywalki dla niepełnosprawnych mają być specjalne baterie dla niepełnosprawnych?	Nie.

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Zawierciu

*mgr inż. Justyna Miszczyk*

Kierownik Zamawiającego



Gmina Zawiercie

